



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w PUCKU**

Puck, dnia 21 sierpnia 2025 r.

Znak sprawy:
HK.9022.442.2025.WBi.1

wg rozdzielnika

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 416) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku dokonał okresowej oceny jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Puck za pierwsze półrocze 2025 roku stwierdzając w trybie § 21 ust. 1 pkt 1:

przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Realizując ustawowy obowiązek nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku przeprowadza m.in.:

- kontrole ujęć oraz stacji uzdatniania wody
- badania wody w stałych, uzgodnionych punktach monitoringowych,
- ustalenia z Burmistrzem Miasta Puck oraz firmą odpowiedzialną za jakość wody Pucką Gospodarką Komunalną Sp. z o.o. dotyczące harmonogramu badań w ramach regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody.

Badania wody przeznaczonej do spożycia wykonane były w następującym zakresie:

- parametry grupy A - Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów

w 22 °C, barwa, mętność, smak, zapach, odczyn, przewodność elektryczna,

- parametry grupy B - enterokoki, antymon, arsen, azotany, azotyny, benzen, benzo(a)piren, bor, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2-dichloroetan, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, selen, ΣPestycydów, ΣTrichloroeten i tetrachloroeten, ΣWWA, jon amonu, chlorki, mangan, magnez, siarczany, sól, glin, utlenialność, żelazo, twardość, węglowodory ropopochodne, wodorowęglany, bromiany.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku, ul. Żeromskiego 2. 84-100

tel.: 58 673 03 41; e-mail: psse.puck@sanepid.gov.pl; e-Doręczenia: AE:PL-39448-87265-TUDWR

W pierwszym półroczu 2025 roku odpowiedzialne za jakość wody Przedsiębiorstwo Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Pucku w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody zleciło wykonanie właściwych badań wody w wodociągu Puck z częstotliwością zgodną z załącznikiem nr 3 do w/w rozporządzenia wykonało w ramach prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody 18 badań. Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody przeprowadził 5 badań kontrolnych. Próbkę do badań pobierane były z ujęć, wody podawanej do sieci oraz z sieci wodociągu, ze szczególnym uwzględnieniem jakości wody w punktach zgodności.

Wśród prowadzonych badań zanotowano w jednym badaniu bakterię z grupy coli w liczbie 22 jtk/100 ml. Wykonane badania sprawdzające potwierdziły prawidłową jakość wody pod względem bakteriologicznym. Oznaczono również w jednym badaniu przekroczenie wartości manganu 65 µg/l przy normie 50 µg/l gdzie wielkość przekroczenia nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Jednocześnie stan sanitarno-techniczny ujęć i stacji uzdatniania wody nie budził zastrzeżeń.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku stwierdził, że woda z systemu zbiorowego zaopatrzenia Puck spełnia wymagania sanitarne określone w powołanym na wstępie rozporządzeniu.

Omawiany wodociąg zaopatruje w wodę 10229 mieszkańców Pucka, Połczyńska, Celbówka i Błędziszowa produkując 1297 m³/d. Ocena niniejsza zostaje przekazana w celu poinformowania odbiorców o jakości wody.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pucku
Piotr Madej

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

1. *Burmistrz Miasta Puck, 84-100 Puck ul. I Maja 13*
2. *Pucka Gospodarka Komunalna Sp. o.o. 84-100 Puck ul. Zamkowa 6, Adres do korespondencji: Pucka Gospodarka Komunalna Sp. o.o. ul. Pucka 24, 84-100 Błędziszowo*
3. *a/a*