

Puck, dnia 29.02.2016r.

RGKiM.271.2.2016.WK

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Budowa zatoki autobusowej przy ul. Wejherowskiej.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły zapytania:

1. Zgodnie z przeprowadzoną wizją lokalną oraz informacją pozyskaną z projektu wynika, że w miejscu zaprojektowanej zatoki autobusowej znajduje się słup oświetleniowy, który należy przestawić. Opis projektu mówi, że „usunięcie kolizji ze słupem oświetleniowym wg osobnego opracowania objętego odrębną procedurą administracyjną” w związku z czym prosimy o potwierdzenie, że przestawienie słupa nie jest przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że przestawienie słupa nie jest przedmiotem zamówienia.

Przestawienie słupa należy do Energii Oświetlenie Sp. z o.o. Sopot.

2. W związku z rozbieżnościami w projekcie prosimy o jednoznaczne określenie jakie obrzeża mają zostać wykorzystane – wg opisu projektu są to obrzeża betonowe 6x20x100, natomiast wg rysunku D-01 (detale nawierzchni) są to obrzeża 8x25x100.

Odpowiedź:

W opisie technicznym wystąpił błąd. Obrzeże należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową, tj. 8x25x100cm.

3. Czy nawierzchnia peronu i ciągu pieszo-jezdnego ma być oddzielona obrzeżem?

Odpowiedź:

Nawierzchnia peronu i ciągu pieszo-jezdnego nie będą oddzielone obrzeżem.

Burmistrz Miasta Puck

Hanna Pruchniewska

Otrzymują:

1. Zadający pytania,
2. strona internetowa Zamawiającego.