



RGKiM.271.1.2019.AR

Puck, dnia 11.02.2019r.

WYKONAWCY

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „**Utworzenie Puckiego Centrum Wsparcia – przebudowa, remont istniejącej historycznej zabudowy na funkcje społeczne wraz z wyposażeniem**” w ramach projektu pn.: „**Rewitalizacja Centrum Pucka**” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ **ORAZ ZMIANA OGŁOSZENIA I SIWZ**

w przedmiotowym postępowaniu

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań do SIWZ złożone przez Wykonawców wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie 1

Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został zrealizowany i przekazany w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. W związku z specyfiką rozbiórki, przyjętymi technologiami m.in. posadowienie ław na kolumnach Jet Grouting, terminami dostaw oraz odbiorów wind osobowych, wnioskuje o przesunięcie terminu realizacji umowy wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie na 15. 03. 2020.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 31.03.2020 r.

Pytanie 2

W projekcie wykonawczym istnieje zapis, że firma Geo Monitoring wykonała dwa odwierty geotechniczne do gł. 7,0m oraz jedno sondowanie DPL do głębokości 5,0m. Opinia dotycząca odwiertów znajduje się w projekcie, ale bez dokumentacji. Proszę o kompletną dokumentację badań podłoża z zaznaczeniem miejsc odwiertów i warstw geotechnicznych.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający w załączeniu przekazuje badania geotechniczne.

Pytanie 3

Zaprojektowano fasadę przeszkloną o konstrukcji nośnej z imitacją słupków i rygli drewnianych. W elewacji frontowej w pasie o szerokości 281cm od strony budynku sąsiedniego należy wykonać fasadę o odporności ogniowej REI 60 - jako pas oddzielenia pożarowego. Na rysunku frontowej elewacji jest to opisane; na elewacji tylnej - element windy i elewacji nie posiada opisu. Czy zapis odporności ogniowej REI60 dotyczy również zabudowy windy i tylnej części elewacji?

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający informuje, że odporność ogniowa nie dotyczy fasady tylnej ponieważ w budynku sąsiednim w pobliżu projektowanej fasady i windy nie ma okien.



INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA I TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Zamawiający informuje, że dokonano modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: **Rozdz. IV ust. 1 SIWZ oraz § 2 ust. 1 projektu umowy..**

1 .Rozdział IV SIWZ Termin wykonania zamówienia ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany i przekazany Zamawiającemu **w terminie do dnia 31 marca 2020 r.**”

1. Projekt umowy § 2 Termin realizacji ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy został zrealizowany i przekazany Zamawiającemu **w terminie do dnia 31 marca 2020 r.**”

W dniu **11.02.2019 r.** zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 507975-N-2019 z dnia 29.01.2019 r., dotyczące powyższej zmiany. Przedmiotowe ogłoszenie zostało również zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego bip.miestopuck.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Załącznik Nr 1 – dokumentacja geotechniczna

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Puck

Hanna Pruchniewska

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego